

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660000, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск

(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 316

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизанская, 70 «Б»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 17.03.2021 г. № 316,  
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору  
Ивановым К.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 198 открытого  
акционерного общества «Российские железные дороги», (далее – ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО  
«РЖД»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 31 ” марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа 00 минут


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

копия распоряжения от 20.02.2021 № 183 о проведении проверки вручена 20.02.2021 заведующему  
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД» Овчинниковой Н.А., копия распоряжения от 17.03.2021  
№ 316 о проведении проверки вручена 18.03.2021 и.о. заведующего ЧДОУ «Детский сад № 198  
ОАО «РЖД» Кербис И.Ю.

(фамилия, инициалы, дата, время)



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному  
надзору Дынер Виктор Федорович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии).

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего ЧДОУ «Летский сад № 198 ОАО «РЖД» Кербис Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_  
нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении проверки): 31.03.2021

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки от 31.03.2021, проверочный лист (списка контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 от 31.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору

  
  
Дынер В.Ф.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
и.о. заведующего ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД» Кербис Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” марта 20 21 г.

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

## Приложение к акту проверки № 318 от 31.03.2021

На момент проведения плановой выездной проверки Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1034 Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. признано утратившим силу с 1 января 2021 г. Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, вступившие в законную силу с 01 января 2021 г.

Объектом проверки являются прилегающая территория, здание и помещения Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №198 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД»), расположенные по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Партизанская, 70 «б».

Проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана проведения проверок на 2021 год отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску и размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со статьей 64 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» разработана и зарегистрирована в ОНДиПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности: регистрационный номер №04401-371-ТО-07378 от 09.02.2021 г.

Здание ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» введено в эксплуатацию в 1985 году. Здание детского сада отдельностоящее, двухэтажное с подвальным и чердачными помещениями. Кровля здания шатровая, шиферная по деревянной обрешетке, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкции кровли проведена 26.02.2021 НИИ ОПБ, испытания выдержала (протокол инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 26.02.2021 № 15). Испытания ограждений кровли проводилось 10.08.2017 ООО ЦПБ «Планета Плюс» (протокол испытаний ограждений кровли от 10.08.2017 № 167) соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009. Здание электрифицировано, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление здания центральное водяное, вентиляция естественная, в помещении пищеблока выполнена принудительная вытяжная вентиляция. Очистка проведена 02.02.2021 года ООО «Аура-Комфорта». Общая площадь здания составляет 2454,9 м<sup>2</sup>, здание эксплуатируется ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» на праве оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права от 08.12.2015 № 24-24-01/044/2005-927. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.1.

Всего в ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» организовано 11 групп, списочное комплектование на 2020-2021 года 272 ребенка. Ночное пребывание детей в детском саду не предусмотрено.

На первом этаже здания расположены помещения пять групповых ячеек, кабинеты, помещения пищеблока, помещения медицинского кабинета, физкультурный и музыкальный залы, электрощитовая, подсобные помещения и бассейн. Помещения бассейна отделены от помещений детского сада противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости.

С первого этажа здания имеется двенадцать эвакуационных выходов, из них: три из лестничных клеток непосредственно наружу, шесть из помещений групповых ячеек расположенных на первом этаже, один выход из помещений пищеблока, один из помещений бассейна, один помещения медицинского кабинета, один из общего коридора первого этажа. На втором этаже здания расположены помещения шесть групповых ячеек. Из помещений групповых ячеек на втором этаже имеется по два выхода, один в лестничную клетку Л1, второй непосредственно наружу на лестницу 3-го типа.

Пути эвакуации свободны, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от примыкающих коридоров, оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. В лестничных клетках и общих коридорах предусмотрено эвакуационное освещение. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре второго типа, на момент проверки данные системы находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание данных систем проводит ООО «ЭлСиБ» по контракту на оказания услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации № ТО-267/21 от 30.12.2020. Здание оборудовано системой дублирующей сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ЦУКС ОФПС-30), установлена объектовая станция SF-RM «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание SF-RM «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «ЭлСиБ» по контракту на выполнение работ по техническому обслуживанию № ТО-190/21 от 30.12.2020 г. Пожарная автоматика находится в исправном состоянии, имеются акты проверки работоспособности от 15.01.2021 г. На объекте хранится исполнительная документация на данные системы противопожарной защиты.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Журнал учета состояния и проверки первичных средств пожаротушения заведен. Ежеквартальные проверки огнетушителей проводятся.

В здании ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» внутреннее противопожарное водоснабжение предусмотрено от 6-ти пожарных кранов, пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проведена 27.10.2020 года (протокол испытаний от 27.10.2020 № 453 ООО ЦПБ «Планета Плюс»).

Противопожарные разрывы до существующих зданий и сооружений соблюдены. Прилегающая территория освещена, обеспечен проезд для пожарных автомобилей. Проезды и подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым покрытием. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, расположенных на расстоянии не более 200 метров от здания по адресам: г. Красноярск, ул. Партизанская, 70, ул. Корнеева, 61а. Указатели пожарных гидрантов имеются на фасаде здания.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возложена по приказу от 11.01.2021 №37 на заведующего хозяйством ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» Мельникову А.Н. Заведующим, исполняющим обязанности заведующего и ответственным за пожарную безопасность учреждения пройдено обучение в объеме пожарнотехнического минимума в специализированной организации, имеющей лицензию, что подтверждается удостоверениями установленного образца (№210 от 02.08.2019 – Овчинникова Н.А.; №170 от 22.03.2021 – Кербис И.Ю.; № 2473 от 29.07.2020 – Мельникова А.Н.).

В соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме» для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Согласно требованиям норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. Разработаны и согласованы в установленном порядке программы проведения обучения пожарнотехническому минимуму сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организации, по которым проведено обучение мерам пожарной безопасности. В

соответствии с п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме» проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре не реже двух раз в год. Обслуживающий персонал учреждения обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – деятельность, указанная в перечне, не осуществляется.

Наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними – продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, не реализуется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности – пиротехническая продукция на объекте защиты не обращается.

Государственный инспектор  
г. Красноярск по пожарному надзору



В.Ф. Дынер